

Česká obchodní inspekce**Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha**

Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

HUNSGAS s.r.o.

Franzova 125

614 00 Brno

IČ: 252 77 715

Sp.zn.

ČOI 88995/18/O100

Čj.:

ČOI 90892/18/1000

Vyřizuje/kl.

Vojáková/188

Praha

13. 7. 2018

Oznámení o zahájení kontroly

V souladu s ustanovením § 5 odstavec 3 zákona č.255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, vás jako kontrolovanou osobu informujeme o zahájené kontrole. Stejnopis Úředního záznamu sepsaného při kontrole ve vaší provozovně

Čerpací stanice LPG, Říčanská, Sibřina

vám zasíláme v příloze tohoto oznámení.

Seznam kontrolujících:

Vladislava Vojáková, MBA, vedoucí kontrolní skupiny, sl. průkaz č. 411

Luděk Veselý, inspektor, sl. průkaz č. 113

Opravuje se věcná nesprávnost uvedená na úvodní straně Úředního záznamu; název kontrolované osoby je HUNSGAS s.r.o.



Vladislava Vojáková, MBA
Vedoucí kontrolní skupiny

ČR - Česká obchodní inspekce

Inspektorát Středočeský a Hl. města Praha

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Příloha: Úřední záznam včetně přílohy

Česká obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha
Štěpánská 567/15, Praha 2
email: praha@coi.cz, datová schránka: p2fdz5j,
tel.: +420 296 366 207

Identifikační kód

101807090041107

ÚŘEDNÍ ZÁZNAM

V rozsahu oprávnění daných zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a souvisejících předpisů, vše v platném znění, probíhá kontrola, z níž se pořizuje následující dílčí záznam:

Kontrolovaná osoba:

Název / Jméno: HUNGAS s. r. o.

IČO: 25277715

Sídlo: Franzova 125, Brno, 61400

Název dotčené provozovny, adresa: čerpací stanice LPG, Říčanská, Sibřina, 25084

Místo: Sibřina

Datum a čas: 9.7.2018 14:55 - 9.7.2018 15:30

Za kontrolní orgán:

Vedoucí kontrolní skupiny: Vladislava Vojáková MBA

Další členové skupiny: Luděk Veselý

číslo průkazu: 000411


číslo průkazu: 000113


Přizvaná osoba:

Aurel Hertel

důvod přizvání: odrobně způsobilá osoba

Za kontrolovanou / povinnou osobu:




.....
za ČOI - podpisy

9.7.2018

1


.....
osoba přítomná kontrole - podpis

Kontrolní zjištění

V okamžiku zahájení kontroly se inspektoři prokázali kontrolované (resp. povinné, pověřené, přítomné) osobě služebními průkazy České obchodní inspekce (dále jen ČOI), požádali ji o součinnost při kontrole a poučili ji, řádně a v nezbytně nutném rozsahu, o průběhu kontroly ČOI a postupu při vzorkování pohonných hmot.

1) Seznámení s cenou (LPG)

V době kontroly byl spotřebitel (resp. inspektor ČOI) informován v souladu s cenovými předpisy o ceně zkapalněného ropného plynu – LPG, platné v okamžiku nabídky a to formou světelného informačního panelu (tzv. totém) u vjezdu do čerpací stanice, též zobrazením na displeji příslušného výdejního stojanu v okamžiku sejmutí výdejní pistole stojanu, popř. ceníkem vyvěšeným u příslušného výdejního stojanu. Porušení ust. § 12 zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění v době kontroly nezjištěno.


2) Vzorkování pohonných hmot (LPG)

Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 311/2006 Sb. v platném znění, lze pohonnou hmotu prodávat / vydávat, jen splňuje-li požadavky na její jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštním právním předpisem a českou technickou normou. Plnění této povinnosti ČOI kontroluje dle prováděcích předpisů (tj. Vyhláška č. 133/2010 Sb. v platném znění, česká technická norma). Dle ust. § 8 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb. v platném znění byl proveden odběr vzorku zkapalněného ropného plynu – LPG v aktuálním prodeji. Odběr vzorku realizoval terénní pracovník SGS Czech Republic s.r.o. podle Standardizovaného operačního postupu (SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv) do vlastních vzorkovnic. Po odběru vzorku LPG byly vzorkovnice uzavřeny, byla ověřena a potvrzena jejich plynotěsnost. Vzorkovnice byly poté opatřeny štítkem s údaji o datu a abstraktním místě vzorkování, druhu vzorkované pohonné hmoty a evidenčním číslem vzorku. Terénní pracovník SGS Czech Republic s.r.o., jenž LPG vzorkoval, byl ke kontrole ČOI přizván jako odborně způsobilá osoba ve smyslu ust. § 6 zákona č. 255/2012 Sb. v platném znění. Doklad o odběru vzorků (viz Protokol o odběru vzorků pohonných hmot) je přílohou tohoto úředního záznamu.

V přítomnosti níže uvedené osoby byly odebrány níže uvedené vzorky LPG:

Funkce, jméno, příjmení osoby Jaroslava Denemarková
přítomné odběru vzorku: obsluha ČS

Číslo vzorku:	199/10/18/V
Pohonná hmota (název dle ČSN):	Zkapalněný ropný plyn (Liquified Petroleum Gas – LPG)
Pohonná hmota v aktuálním prodeji pod názvem:	LPG
Vzorkované množství (výdej v litrech):	1,50
Cena pohonné hmoty za 1 liter (Kč):	14,40
Celková hodnota (Kč):	21,60
Výdejní stojan (číslo):	1
Pistole výdejního stojanu (číslo):	1
(čelní pohled na stojan zleva-doprava)	
Rok ověření výdejního stojanu:	CM 18
Protokol o odběru vzorků pohonných hmot (číslo):	101706200041107
Stav nádrže před odběrem pohonné hmoty (litry):	70%
Poslední dodávka pohonné hmoty před odběrem (datum):	Nezjištěno, v době kontroly nebyly doklady k dispozici
Dodané množství pohonné hmoty (litry):	nezjištěno
Nabývací doklad (typ, číslo):	
Dopravce:	


za ČOI - podpisy

9.7.2018
2


osoba přítomná kontrole - podpis

Přijatá opatření

1) Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění byly za účelem kontroly jakosti odebrány vzorky zkapalněného ropného plynu – LPG v níže uvedeném množství a hodnotě. O odběru vzorků byl sepsán Protokol o odběru vzorků, jehož stejnopis byl předán kontrolované (resp. povinné, pověřené, přítomné) osobě v místě vzorkování.

Druh pohonné hmoty	Odebrané množství (litry)	Celková hodnota (Kč)
Zkapalněný ropný plyn (LPG)	1,50	21,60

- V rámci efektivního a hospodárního vynakládání prostředků souvisejících s vrácením odebraných vzorků LPG, hodnocených jako vyhovující, s přihlédnutím k charakteristice a specifikaci vzorků, nebudou kontrolované osobě vráceny vyhovující vzorky LPG.
- Kontrolovaná osoba má dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, nárok na plnou náhradu vyhovujících vzorků LPG.
- Bude-li rozbořem prokázána nevyhovující jakost odebraného vzorku LPG, budou kontrolované osobě, v souladu s ustanovení § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) v platném znění, fakturovány náklady spojené s rozbořem tohoto vzorku.

2) Případná opatření, v návaznosti na kontrolní zjištění, provede ČOI, inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha po obdržení výsledku laboratorního hodnocení jakosti pohonných hmot.

Přílohy:

1. Protokol o odběru vzorků plyných PHM


za ČOI - podpisy

9.7.2018
3


osoba přítomná kontrole - podpis

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **109457824-181139-180713155305**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **KATEŘINA GAPEROVÁ**

Vystavil: **Česká obchodní inspekce**

Pracoviště: **Inspektorát Středočeský a Hl. m. Prahy**

V Praze dne 13.07.2018



109457824-181139-180713155305

Inspekční zpráva č. 1736/2018

Laboratorní zkoušky a vyhodnocení jejich výsledků	
Zákazník:	Česká obchodní inspekce ČR, Praha 2 Štěpánská 15
Vzorek číslo:	22181
Předmět inspekce:	LPG pro pohon
Specifikace:	199/10/18/V
Číslo zakázky:	
5280	
Pracovník SGS Czech Republic, s.r.o. podle SOP 98, 09.07.2018	
Vzorek zapečetěn	

LPG pro pohon ČSN EN 589 +A1 (2012)	Ukazatel jakosti	Jednotka	Zkušební metoda	Zjištěná hodnota AZL 1152.1 vzorek č. 22181	Hodnota specifikace při zahrnutí nejistoty měření dle ČSN ISO 4259 min. max.	Výsledek hodnocení
	Koroze na mědi 1 h/40 °C	stupeň	SOP 95 (ČSN EN ISO 6251)	TRIDA1	TRIDA1	Vyhovuje
	OČ MM LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)	90,7	88,8	Vyhovuje
	Síra	mg/kg	SOP 101 (ASTM D 6667 - LPG)	3,1	71	Vyhovuje
	Sírovodík (kvalitativně)		SOP 107 (ČSN EN ISO 8819)	NEGATIVNÍ	NEGATIVNÍ	Vyhovuje
	Uhlovodíkové složení LPG		SOP 99 (ČSN EN 589, ČSN EN 27941)			Vyhovuje
	- methan	% m/m		<0,1		Nehodnocen
	- propan + C2	% m/m		41,7		Nehodnocen
	- propen	% m/m		0,6		Nehodnocen
	- butan + C5	% m/m		7,9		Nehodnocen
	- isobutan	% m/m		24,8		Nehodnocen
	- buteny	% m/m		24,7		Nehodnocen
	- dieny	%mol/mol		0,2	1,1	Vyhovuje
	Zbytek po odpaření	mg/kg	SOP 119 (ČSN EN 15471)	24	74	Vyhovuje

Výsledek hodnocení: Ve zkoušených ukazatelích **VYHOVUJE** limitním hodnotám ČSN EN 589 +A1 (2012)

Laboratorní zkoušky byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1.

- Vzorek odebral pracovník laboratoře SGS Czech Republic, s.r.o., Divize paliv a maziv, č. 1152.1, podle SOP 98 - Odběr vzorků plyných a zkapalněných paliv
- Inspekční činnost (vyhodnocení výsledků) provedena podle SIP 4.1 v souladu s ČSN EN ISO/IEC 17020:2012.



Datum ukončení inspekce a vydání zprávy: 11.7.2018

Inspekční činnost provedl: Hana Kramolišová

Inspekční zprávu schválil: Bc. Jan Špínka, vedoucí inspekčního orgánu